



DETALLE PARARRAYOS.



- PARARRAYOS de acero inoxidable y poliuretano.
- Mástil galvanizado 1 1/2" x 6m.
 - Soporte con placa base 1 1/2" para losa con tarugos y bulones.
 - Grampas de hierro para cable y planchuela para fijar con tacos con tarugos y tornillos.
 - Cable de cobre desnudo 50mm (19 hilos)
 - Contador de descarga de rayos
 - Placa de PAT de 4 agujeros de bronce presoldada y con bulones.
 - Tubo protector de bajada.
 - Muestro para jabalina 1/2" (2).
 - Cajas (2) de inspección 25x25 fundición hierro.
 - Jabalina (2) acero cobre 1/2" x 300mm

DETALLE P.A.T.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		Escuela Primaria N°274 Pje. Batel - Goya	CUE N°: 1801014-00 CUI N°: 1800482
		RESPONSABLE: Ing. Emilio Breard	Pje. Batel Goya
		NOMBRE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARARRAYOS ESCALA: 1:200	PLANO N°: IEMT-05